

**2019.TES.YAT.22 VAN İli Merkez Mahalleri'nde PLC Teknolojisi Kullanılarak İmal Edilmiş Uzaktan Açma Kesmeye Uygun Sayaç Alım ve Montajı Yapım İşi' nde Adaylardan gelen SORULARA CEVAPLAR 1**

Soru No	SORU	CEVAP
1	<b>Birim Fiyat Teklif Cetvelinde;</b> Yüklenici Sorumluluğunda bulunan 11,12 ve 13 nolu kalemlerde bahsedilen yatay sayaçlı panolar için pano şartnamenizi talep ediyoruz.	<p><b>Şartname ektedir.</b>  <b>Ancak burada ki boyutlar firmanın kendi sayaçlarına göre değişebilir.</b>  <b>PLC sözleşmesinde “çok sayıda sayacın sığacağı ve kilitlenebilir özel pano” olması istenmiştir.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bara sistemi olacak.</li> <li>- Sayaçların RS 485 bağlantısı içerden olacak. (Sayaçlar PLC ise buna gerek yok.)</li> <li>- Sayaç çıkışlarının klemens bloğuna girmesine gerek yok, direk sayaçtan aboneye çıkış yapılacak.</li> <li>- NYY girişi için ve abone çıkışları için delik açılmasın. Biz sahada Pançlar ile uygun yerde açılacak.</li> <li>- Pano içinde TMS olacak, NYY girişi TMS ye yapılacak. TMS manevra kolu pano dışına çıkacak şekilde olacak. Yani pano kilitli iken TMS açılıp kapatılabilecek.</li> <li>- TMS nin seçimi panoda ki sayaç sayısına göre yapılacak.</li> </ul>
2	İş Güvenliği kapsamında sahada çalışacak personel için Yükleniciden KKD malzemesi Şebeke Operasyonları Kapsamında mı istenecek yoksa Müşteri Operasyonları personeli kapsamında mı istenecek?	<b>Personel sahaya çıkmadan önce KKD malzemeleri eksiksiz olacaktır.</b>
3	ŞİRKET, Elektrik dağıtım hattının gerektirdiği zorunluluklar ve özellikleri nedeni ile yükleniciden işin herhangi bir bölümünde ve/veya bütününde vardiyalı çalışmasını isteyebilir. ŞİRKET, bu kabil talebi munzam bir bedel ödemesini gerektirmeyecektir. Yüklenici vardiyalı çalışma yapması gerekebileceğini bilerek teklifte bulunacaktır. <b>(Sıklık derecesini paylaşılması durumu söz konusu olabilir mi? Alt yüklenici çalıştırılması söz konusu olduğundan fiyatlandırmanın tarafımızca sağlıklı</b>	<b>Vardiyalı çalışma çok zaruri durumlar dışında olmayacaktır.</b>

	<i>yapılabilmesi için sıklık derecesi önem arz etmektedir)</i>	
4	<p>Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar Yüklenici, çalışmaları esnasında üçüncü şahıslara karşı olabilecek bütün maddi ve manevi hasar ve zararı ile diğer alt yapı sistemlerine (elektrik, su, telefon, kanalizasyon vb.) verdiği hasarlardan doğrudan sorumludur. Bu tip hasar ile zarar ve ziyan için şirket tarafından saptanacak bedelleri <del>Yüklenici, defaten bir hüküm almaya gerek görmeksizin ödeyecektir.</del> (3.şahıslara karşı bir zarar olduğu takdirde İşveren ve Yüklenici temsilcisinin doğru bilgi, bulgu nezdinde İşveren ve Yüklenicinin eş zamanlı kontrolleri sonucunda karara bağlanması olarak ifadenin değiştirilmesini istiyoruz.) Aksi takdirde Yüklenicinin ilk hakkedişinden kesilerek emanete alınacaktır. Bilahare oluşacak yasal hüküm doğrultusunda mağdura ödenecektir. İşin ifası sırasında gerekli tüm teknik emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacak, trafik işaret ve gereçleri yeteri miktarda ve yerinde bulundurulacak, şirketin onayı ile gece çalışmaları gerektiğinde yeterli ışıklandırma sağlanacaktır.</p>	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.
5	<p>Hakediş raporları ile yapılan bütün ödemeler geçici nitelikte olup, hakediş raporu ile fazla ödeme yapıldığının anlaşılması hallerinde, Yüklenici, fazla ödemeyi ayrıca uyarı ve hüküm almaya gerek kalmadan <i>(karşılıklı tarafların kontrolleri sonucunda fazla ödeme yapıldığına dair tespit/bulgu olduğu takdirde ,olarak ibarenin değiştirilmesini talep ediyoruz.)</i>, bildirim tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ŞİRKET'e iade etmek zorundadır.</p>	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.
6	<p>Yüklenici, teklifini hazırlarken kendisine verilen sözleşme ve eklerini incelemiş, adı geçen iş yerini gezmiş ve <i>arazi şartlarını (yer altı ve yer üstü coğrafi yapısını)</i> bir ehil sıfatı ile tetkik ve tahkik etmiş, imkanlarını araştırmış, değerlendirme yapmakla bir itirazı olmadığını, <i>ileride herhangi bir nedenle ve sebeple</i> bir talepte bulunmayacağını ve ayrıca fiyat artış talebinde bulunmayacağını bu sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiştir. (<i>İhale öncesinde montaj listesinin paylaşımını sağlayabilir misiniz?</i> )</p>	Montaj listesi ekte sunulmaktadır.
7	<p>Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre</p>	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.

	belirlenecektir. <b>(Bu maddeye teknik açıdan uygunluk kısmı eklenebilir mi)</b>	
8	<p>Gizli Bilginin ifşa edildiği Taraf bu bilgileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken <b><u>işçi ve danışmanlarına</u></b> verebilecek olup, işbu Sözleşme ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında getirilen yükümlülükler hususunda işçi ve danışmanlarını uyarmak ve gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Gizli Bilginin ifşa edildiği taraf, Gizli Bilgiyi paylaştığı işçinin SSK'ya tabi olmasını göz önünde bulundurmalı, <b><u>3 bilgi paylaşımının yapıldığı kişilerle süresiz gizlilik anlaşması yapmalı</u></b> (danışman, taşeron vb.) ve istendiğinde yapmış olduğu danışmanlık ve taşeron sözleşmesini ibraz etmelidir. <i>(Doğu Anadolu bölgesinde çalıştıracak nitelikli ve nicelikli personel bulundurmak zor. İşin kapsamı içerisinde uygun bulunup çalıştırılan işçi bir süre sonra uygun bir şekilde davranış göstermeyip işten ayrıldığı taktirde bu kişinin gizlilik sözleşmesinin süresiz olarak uyması beklenebilir mi ? Doğubeyazıt İlçesinde Yüklenici personelimizin işine son verdiği personeli kurumu silahla taramıştı. Yapılması istenilen Sözleşmeyi ibra etmek yeterli olacak mıdır?)</i></p>	<p><b>Sözleşmenin 25.2 maddesi daha önce yaşanan tecrübeye dayanmaktadır. Madde ki ihtimalin doğması halinde uygulanacak bir madde olup, değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.</b></p>
9	<p>İfşa Beyanı Yasağı: Kanuni zorunluluk içeren hallerin dışında, Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın izni olmadan, kamuoyuna Proje'nin ve buna ilişkin görüşmelerin varlığı veya içeriği ile ilgili herhangi açıklama yapmayacak ve bilgi aktarmayacaktır. Taraflar için işbu madde hükümleri ve sır saklama yükümlülüğü <b>süresiz olarak devam edecektir. (Diğer dağıtım şirketlerine yaptığımız ziyaretlerimizde ve şirket sunumlarımızda bu projenin içeriğinden(takılan sayaç sayısı, abone sayısı vb.. izin alınmadığı taktirde süresiz olarak bahsedilemeyecek mi? Konuyu biraz detaylandırabilir misiniz?)</b></p>	<p><b>Yüklenici firma takılan sayaç sayısı veya abone sayısı gibi bilgileri diğer firmalarla paylaşabilecektir fakat kişisel bilgi içeren isim adres veya firmanın toplam abone sayısı gibi VEDAŞ ticari sırlarını üçüncü kişilerle paylaşamaz.</b></p>

<b>10</b>	Sorumlu VEDAŞ personelinin uygun gördüğü yerlerde yüklenici tarafından lente teli montajı yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için herhangi bir bedel talep edemez. Lente teli VEDAŞ tarafından temin edilecektir.. <i>(Lente kullanımının VEDAŞ personelinin insiyatifi ve sahanın gerekliliğine göre değişiklik arz edeceğinden mağduriyet yaşanmaması adına Lente teli montaj bedelinin belirlenmesini ve yapacağı montaj karşılığında yükleniciye ödenmesini talep etmekteyiz)</i>	<b>Lente teli oranı çok olmayacaktır. Ayrıca kablo montajının yanında lente montajı yapılması fazla külfet getirmemektedir. Montaj bedeli buna göre verilmelidir.</b>
<b>11</b>	12.3. Yüklenici işe başlamadan önce sözleşmede bulunan toplam sayaç sayısının her kalemini içerecek şekilde ayrı ayrı olmak üzere toplam sayaç sayısının %10'unu VEDAŞ merkez ambarına teslim edecektir. Bu sayaçlar sözleşme süresi boyunca oluşacak yeni abonelikler , VEDAŞ'ın yapacağı sayaç değişiklikleri gibi işlemlerde VEDAŞ tarafından kullanılacaktır. Bu sayaçlardan kullanılmayanlar VEDAŞ tarafından sözleşme bitiminden önce montaj Yapılmak üzere yükleniciye iade edilebilecektir. Söz konusu sayaçlar VEDAŞ tarafından sahada montaj işlemi tamamlandıktan sonraki ilk hakkediş dönemindeki ilk hakkediş içerisinde ödenecektir.( <i>Yeni abone, abone itirazı, arızalı, fiziki müdahale sayaç değişimleri için</i> )%10 kapsamında değerlendirilecek bu abone grubu ihale kapsamında çıkılan ilçeleri mi kapsamaktadır? Yoksa VEDAŞ sınırları içerisinde tüm yerleşik yerler için mi geçerli? En azından yapılabilirse %10 kısmının % 5 olarak revize edilmesi uygun olur mu? Dağıtım Şirketi sözleşme kapsamında bu sayaçları 2 sene elinde tutabilir. Buda işin sonunda teslim edilecek sayaçlarımızın 2 yıl eskimesi gibi bir duruma sebebiyet verebilmekte. Sözleşme kapsamında Yeni bağlantı abonelerinin montajının dağıtım şirketinin yapacağı anlaşılakta. ihaleye çıkılan bölgede tüm sayaçların değiştirilmesi ön görülüyorsa ,dağıtım şirketi sayaç değişikliğine neden gitmek istemekte? ) Arızalanan	<b>İhale sınırları içinde kullanılacaktır. %5 uygun değildir. Yukarıda da belirtilen şekilde işin erken bitirilmesi yüklenici elindedir. Ayrıca bu sayaçlardan oluşacak iade iş bitmeden yükleniciye verileceğinden ihale süresi ve sınırlarında sahada montaj yapılabilir.</b>

	<p><i>sayaçlar dağıtım şirketi tarafından mi değişimini yapılacak yoksa yükleniciden mi değiştirilmesi istenecek? Yoksa diğer İl ve İlçelerde yapılacak yeni abone ve sayaç değişimini istenmiş olunan %10 diliminde yer alan sayaçlarla mı yapılması planlanmakta?)</i></p>	
12	<p>Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigortası yaptırmak zorundadır. (<b><u>AllRisk sigortası montaj bedeline ilave olarak ;bu iş kapsamında yüklenici kullanımına verilecek olan malzemeler de dahil olacak şekilde yaptırılacaktır.</u></b></p>	<p><b>Allrisk sigortası sözleşmede belirtilen şekilde olmalıdır.</b></p>
13	<p>İş bu sözleşme kapsamında kullanılan malzemelere ve sayaçlara sözleşme süresi boyunca üçüncü kişiler tarafından verilecek zarar ve hasarlar için yüklenici all risk sigortası yaptıracaktır. <b>Sözleşme süresince sigorta tarafından karşılanmayan üçüncü kişiler tarafından verilecek zarar ve hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.</b>(Bu ifade geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Şirketimiz açısından ön görülemeyen maliyetler getirmekle birlikte mevzuat içerisinde Yapım İşleri Genel Şartnamesine ilave olarak eklenmiş. Aşağıda yer alan maddede görüldüğü üzere ALL RISK sigortasının kapsamı genişletilmiş olduğu görülmekle birlikte sözleşme metni içerisinde yer alan sigorta tarafından karşılanmayan ibaresinin kaldırılmasını talep etmekteyiz)</p>	<p><b>Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.</b></p>
14	<p><b>İşin Süresi:</b> Yer tesliminden <b>itibaren 2 yıl içinde</b> tamamlanacaktır, sayaç montaj işleri VEDAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. (<b>Burada tam olarak kastedilen nedir. Konuyu biraz açabilir misiniz</b>)</p>	<p><b>1 yıl içinde sahada montaj bitmelidir. Eksik, yazılım vb. durumlar için 2 yıl içinde tamamlanabilir.</b></p>

15	<b>Teklif Cetveli Açıklama kısmında: Sayaç, Kablo ve Panonun demontaj bedeli yok sadece sarı renkli kısımlar doldurulacak denilmiş fakat teklif cetvelinde demontaj bedeli açık bırakılarak sarı renk ile işaretlenmiştir.(Demontaj bedeli, montaj içine giydirilmesi gerekmez mi)</b>	<b>Sadece montaj bedeli yazılacak. Demontaj bedeli verilmeyecektir. Demontaj bedeli montaj içine eklenmelidir.</b>
16	<b>ŞİRKET, Elektrik dağıtım hattının gerektirdiği zorunluluklar ve özellikleri nedeni ile yükleniciden işin herhangi bir bölümünde ve/veya bütününde vardiyalı çalışmasını isteyebilir. ŞİRKET, bu kabil talebi munzam bir bedel ödemesini gerektirmeyecektir. Yüklenici vardiyalı çalışma yapması gerekebileceğini bilerek teklifte bulunacaktır. (Bölge şartları göz önüne alındığında güvenlik ve iş güvenliği nedeni ile gece çalışması yapılması tarafımızdan uygun bulunmamaktadır.)</b>	<b>Çok özel durum olmaması halinde zaten vardiyalı çalışma yoktur. Değişiklik uygun görülmemiştir.</b>
17	<b>Yüklenici, işin sözleşme süresinde bitirilmesi için yeterli sayıda ekibi her an iş başında bulunduracaktır. Bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere 7 (yedi) gün içerisinde, bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde mukavele gerekleri uygulanacaktır. (Bölge şartları göz önüne alındığında 7 gün sürenin en az 20 iş günü olarak güncellenmesi gerekmektedir.)</b>	<b>7 gün yeterlidir. Bölge şartlarından dolayı kabul edilebilir bir durum olursa VEDAŞ opsiyon tanıyabilir.</b>
18	<b>Yüklenici, sözleşme bedelinin veya iş miktarının artması durumunda, yeni fiyat belirlenmesini veya fiyat farkı v.s. talebinde bulunamaz. Yüklenici sözleşmeyi imzalamakla bu şartı kabul etmiştir. (İşin 24 ay sürmesinden dolayı sözleşme imza tarihinden itibaren Döviz kurundaki dalgalanmalar bağlı olarak birim fiyatların +/- %10 oranında indirim yada fiyatlarda artış yapılabilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle hem yüklenici ve işveren 2 yıl sürecek bir işi risksiz yönetmesi sağlanır.)</b>	<b>İşi 1 veya 2 yıl içerisinde bitirmek yüklenicinin sorumluluğundadır. Ayrıca malzemeler sözleşme imzalanınca temin edilebilir, bu sayede dolar kuru etkilemeyecektir. Talep uygun değildir.</b>
19	<b>Bu sözleşme konusu işte yer teslim tarihinden itibaren VEDAŞ tarafından aksi belirtilmediği takdirde 1 yıl içerisinde sahadaki sayaç montajları tamamlanacak ve geçici kabule hazır hale</b>	<b>Sahada genel montaj işinin süresi 1 yıldır. Montaj bittikten sonra eksiklerin tamamlanması için 1 yıl daha beklenebilir. Ancak ikinci bir yıl</b>

	getirilecektir. Gecikilen her bir gün için sözleşmenin <b>(işin süresi 24 ay mı 12 ay mı?)</b>	<b>içerisinde eksikler kalmazsa kabul yapılarak iş bitirilebilir.</b>
<b>20</b>	Yüklenici, teklifini hazırlarken kendisine verilen sözleşme ve eklerini incelemiş, adı geçen işyerini gezmiş ve arazi şartlarını (yer altı ve yer üstü coğrafi yapısını) bir ehil sıfatı ile tetkik ve tahkik etmiş, imkanlarını araştırmış, değerlendirme yapmakla bir itirazı olmadığını, ileride herhangi bir nedenle ve sebeple bir talepte bulunmayacağını ve ayrıca fiyat artış talebinde bulunmayacağını bu sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiştir. (Yüklenicinin ihale duyusundan sonra 1 haftada bu sahayı gezmesi pek mümkün olmadığı için bu maddenin iptali gerekmektedir)	<b>Saha gezilebilecek durumdadır. İstekli firma isterse sahayı gezebilir. Çıkarılması uygun değildir.</b>
<b>21</b>	Montajı tamamlanan Sayaç, haberleşme ünitesi vs. gibi bütün cihazların, üretimden kaynaklı hatalardan dolayı arızalanması ve/veya herhangi bir sebeple tekrardan müdahale edilmek zorunda kalınması durumunda; cihazın montaj bedelinin 10 (on) katı kadar cezai yaptırım uygulanır. (Böyle bir cezai madenin tamamen kaldırılması arz ederiz. Cihazlarımız üretim kaynaklı arızalarından dolayı 3 yıl garanti kapsamındadır.)	<b>Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.</b>
<b>22</b>	Bu montajlar için gerekli olan pano ve abone bağlantı kablosu şirket tarafından temin edilecektir. Bunun yanında montajı yapmak için kullanılacak olan abone bağlantı klemensi (Al-Cu), tüm alet ve ekipmanlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Mevcut abone bağlantı klemensleri kullanılmayacak olup yenisi ile değiştirilecektir. <b>(Teklif cetvelinde ayrıca belirtilmesinde yarar vardır. Aksi takdirde Yüklenicinin ön göremediği ekstra maliyetler çıkacaktır.)</b>	<b>Öngörülen Abone bağlantı hattı değişim sayısı sözleşme teklif cetvelinde vardır. Bu sayılara göre klemens kullanılacaktır.</b>
<b>23</b>	Çok sayaçlı panoların montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Pano montajı yapılırken bina içerisine gelen bağlantı kablosu hiçbir delme veya branşman olmadan direk olarak Pano içerisinde buluna TMSŞ ye girecek şekilde olmalıdır. Bu sebeple çok sayaçlı panoların montajının yapılabilmesi ve bağlantı hattının direk TMSŞ ye girişinin yapılabilmesi için oluşacak tüm işlemler Yüklenici sorumluluğundadır. ( Tamamen Yüklenici sorumluluğunda olması risklidir. Sahayı	<b>Zaten yüklenici personelinin yanında kurum personeli refakat etmektedir. Yani ortak hareket edilmektedir.</b>

	tanımadan tüm abonelerin aynı olacağı nizami olacağı belli değildir bu yüzden Vedaş ile yüklenici ortak hareket etmesi gerekmektedir.)	
24	Müşteri iç tesisatta nötr iletkenlerinin bina içinde ortak kullanılmış olması durumunda, nötr iletkenleri ayrılarak her aboneye ayrı ayrı nötr iletkeni çekilecektir. Yüklenici bu işlem için bedel talep edemez. (Teklif cetvelinde ayrıca belirtilmesinde yarar vardır. Aksi taktirde Yüklenicinin ön göremediği ekstra maliyetler çıkacaktır.)	Teklif cetvelinde ek olarak belirtilmesine gerek yoktur. Teklif mevcut montaj bedeline dahil edilmelidir.
25	AG dağıtım şebekesinden enerji alan bütün müşterilerin sayaçları PLC sayaçlar ile değiştirilecektir. Faal olmayan abonelerin veya aboneliği olmayanların bağlantı hatlarının, sorumlu VEDAŞ personeli tarafından da onaylanması durumunda, şebeke ile irtibatı kesilip abone bağlantı hattı Demontaj malzeme olarak teslim alınacaktır. Yüklenici bu işlem için bedel talep edemez. (Teklif cetvelinde ayrıca belirtilmesinde yarar vardır. Aksi taktirde Yüklenicinin ön göremediği ekstra maliyetler çıkacaktır.)	Belirtilmesine gerek yoktur. Zaten aynı lokasyonda çalışan firma personeli bu işlemi de yapacaktır. Bunların sayısı çok az olacağından ve aynı güzergahta olacağından ekstra maliyet gelmeyecektir.
26	Yüklenici, işlerin yapımı sırasında, <i>Kamu kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü yazışmayı, ruhsat işlemlerini takip edecek ve işlerin sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır. Yüklenici, bu tür hizmetler için hiçbir bedel talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.(Belirtilen süreçlerin dağıtım şirketi uhdesinde daha hızlı ve kesin çözüm sağlayacağını bundan dolayı bu maddenin kaldırılmasını talep etmekteyiz)</i>	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.
27	VEDAŞ tarafından yapılmış olan sözleşmeleri etkileyecek herhangi bir mevzuat değişikliği halinde; taraflar bir araya gelerek imza altına alacakları ek protokolle sözleşmeyi değişen mevzuata uygun hale getirecek veya mevzuat kapsamında sözleşmenin sonlandırılması gerekiyor ise yapacakları ek protokolle sözleşmeyi sonlandıracaklardır. Tarafların bu hususta anlaşamamaları durumunda VEDAŞ'ın tek taraflı haklı sebeple sözleşmeyi feshetme hakkı doğacaktır. Bu madde kapsamında işlem yapılması durumunda yüklenici hiçbir şekilde tazminat, zarar, kar mahrumiyeti vb. altında herhangi bir bedel talep edemez. Bu madde kapsamında sözleşmenin sonlandırılması veya	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.



	feshedilmesi halinde yüklenici sözleşmenin sonlandırıldığı veya feshedildiği tarihte yapılmış olan işlere ilişkin bedel dışında herhangi bir bedel talep edemez. Taraflar mevzuat değişikliği halinde bu madde kapsamında işlem yapacaklarını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. <b>(Bu madde ya kaldırılmalı ya da esnek bir hale getirilmelidir)</b>	
28	Mücbir sebep halleri:  a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, Sayfa 16 / 23 c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, e) Gerekliğinde ŞİRKET tarafından kabul edilebilecek benzeri diğer hallerdir. <b>(Şirket tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin açıklanmasını talep etmekteyiz)</b>	Sözleşmenin ilgili maddelerinde de belirtildiği şekilde Yüklenicinin kusuru dışında ki diğer durumlar olarak değerlendirilebilir.
29	Sigorta yükümlülükleri yerine getirilmediği takdirde, yükümlülükler yerine getirilene kadar geçen her gün için 1.000 TL /Gün (Bin TL) cezai işlem uygulanır. <b>(Cezai uygulanması düşünülen bu madde kaldırılmalıdır)</b>	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.
30	Sigortalama ile ilgili bir hasar meydana gelmesi durumunda, Yüklenici hasarın sigorta şirketine kanıtlanmasını sağlayacak ve bunu takiben sigorta ile ilgili tazminatın ödenmesini beklemeksizin hasarın giderilmesini temin ederek, iş programına uygun olarak ikmalini sağlayacaktır. <b>(Hasar oluştuğu takdirde Dağıtım Şirketi hasarın kanıtlanmasını sağlayacak doğru, bulgu ve belgeyi zamanında geciktirilmeden Yükleniciye sağlamalıdır. Dağıtım Şirketinden kaynaklı yaşanacak gecikmelerden dolayı Yüklenici yaptırım veya gecikme cezalarıyla karşı karşıya kalmamalıdır.)</b>	Dağıtım Şirketi sorumluluğunda olan kısımlar için Dağıtım Şirketi gerekli belgeleri sağlayacaktır.
31	Belirli bir problem için oluşturulan çağrı yüklenici tarafından sonuçlandırıldıktan sonra aynı problemin tekrar yaşanması durumunda 1.000 TL/GÜN cezai işlem uygulanır. <b>(Cezai işlemin kaldırılarak mükerrer tekrar eden problemin açıklanmasının yapılmasını ve çözüme yönelik adımların paylaşılması olarak değiştirilmesini talep ediyoruz)</b>	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.
32	Çağrılarının, aşağıda belirtilen sürelerde sonuçlandırılmaması ve VEDAŞ' a detaylı bilgi aktarılmaması durumunda 500 TL/GÜN cezai işlem uygulanır. <b>(En hızlı sürede aksiyon</b>	Değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.

	<i>alınacaktır. olarak değiştirilmesini cezai durumun kaldırılmasını talep ediyoruz)</i>	
<b>33</b>	<p>Bunun yanında montajı yapmak için kullanılacak olan abone bağlantı klemensi (AlCu), tüm alet ve ekipmanlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Mevcut abone bağlantı klemensleri kullanılmayacak olup yenisi ile değiştirilecektir.(Al-Cu klemens ve bağlantı aşamasında yer alan tüm ekipmanların değişip değişmeyeceği VEDAŞ uhdesinde olduğundan sahada ne kadar kullanılacağı yönünde bilgimiz bulunmamaktadır. Bu yüzen malzemenin dağıtım şirketinden işçiliğin bedel karşılığında yükleniciden olmak üzere teklif birim cetvelinde belirtilmesi uygun olacaktır.)</p>	<p><b>Öngörülen Abone bağlantı hattı değişim sayısı sözleşme teklif cetvelinde vardır. Bu sayılara göre klemens kullanılacaktır.</b></p>
<b>34</b>	<p>Dağıtım panolarına monte edilecek toplayıcı ünite (router/Data consantratör), trafo ana <b>sayaç ve aydınlatma</b> sayacı ile X/5 sayaçlı tüm özel abonelerin sayaç ve modem montajları <b>ŞİRKET PERSONELİNCE YAPILACAKTIR</b>. Bu montajlar için gerekli olan pano ve abone bağlantı kablosu şirket tarafından temin edilecektir.(DC montajları önem arz etmektedir. DC montajlarında sahada geciktirilmeden hızlı bir şekilde aksiyon sağlanması yönünde adımlar atılması dağıtım şirketi tarafından sağlanacak mıdır? Bununla ilgili oluşturulan bir eylem planı var mıdır?)</p>	<p><b>Yüklenici tarafından DC, ana sayaç ve aydınlatma sayacı zamanında temin edilirse hiçbir sorun yaşanmayacaktır.</b></p>